CE

RotationsVertriebGera

Leistungserklärung für Regenwasser-Zisternen der Baureihe Atlantis 2.200 – 7.000 Liter

1. Produktbezeichnung	**Behälter der Baureihe Atlantis 2.200 – 7.000 Liter**
2. Verwendungszweck	Auffangen und Nutzung von Regenwasser
3. Hersteller	**Rotationsvertrieb Gera GmbH & Co.KG**
4. Harmonisierte Normen	12566-3 Anhang C.6 / 12566-3 Anhang A / EN 1566-3:2013-09 / DIN 1989-3:2003-08
5. Prüfende Institute	PIA: Prüfinstitut für Abwasser GmbH MFPA: Materialforschungs- Prüfanstalt an der Bauhaus-Universität Weimar

Wesentliche Merkmale	**Leistung**	
Wirksamkeit der Behandlung	**Prüfnummer**	**Wirkungsgrad**
Wasserdichtheit (Prüfung mittels Unterdruck)	**PIA2019-WD-1810-1056**	**Bestanden EN12566-3 A.2**
Standfestigkeit (Prüfgrube / DRY)	**B 48.20.049.01**	**Bestanden DIN 1989-3:2013-09 Erdüberdeckung max. 1165mm PKW / LKW befahrbar bis 12t**
Standfestigkeit (Prüfgrube / WET)	**PIA2019-ST-PIT-1810-1056**	**Bestanden En 12566-3 C.6 Grundwassereignung**
Freisetzung gefährlicher Stoffe		**NPD**

Verantwortlich für die Erstellung der Leistungserklärung ist allein die Vertriebsgesellschaft gemäß Nummer 3. Diese Erklärung bescheinigt die Übereinstimmung mit den genannten Verordnungen, Richtlinien und Normen, beinhaltet jedoch keine Zusicherung von Eigenschaften. Die Sicherheitshinweise und mitgelieferten Anleitungen zum Einbau, Betrieb und zur Wartung der Kleinkläranlagen sind zu beachten.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

M. Pallentin

Melanie Pallentin
Geschäftsführer

Gera den 28.03.2023