


# Leistungserklärung

<b>1. Produktbezeichnung</b>	Ozeanis 6000 Liter und 4000 Liter
<b>2. Einsatzbereich</b>	Zisterne / Behälter aus Polyethylen zur unterirdischen Behandlung / Auffangen von Regenwasser
<b>3. Vertriebsgesellschaft</b>	Rotationsvertrieb Gera GmbH & Co. KG Heinrich-Hertz-Straße 28 07552 Gera
<b>4. Angewandte Normen</b>	DIN EN 12566-3
<b>5. Prüfstelle</b>	<b>PIA</b> Prüfinstitut für Abwasser GmbH Hergenrather Weg 30 D- 52074 Aachen
<b>6. Prüfberichte</b>	<b>Wasserdichtheit:</b> PIA2019- ST-PIT-1902-1012 <b>Standsicherheit:</b> PIA2019-ST-PIT-1902-1012
<b>7. Erläuterung</b>	<b>Die Prüfung erfolgt an dem aus der Baureihe befindlichen größten Behälter, da dieser den größten Widerständen des umliegenden Erdreiches ausgesetzt ist und ist für die baugleichen Behälertypen anzuwenden.</b>

**Verantwortlich für die Erstellung der Leistungserklärung ist allein die Vertriebsgesellschaft gemäß Nummer 3.**

**Alle Angaben beziehen sich auf die Prüfergebnisse und die Einhaltung der Einbauanleitung.**

**Unterzeichnet für die Vertriebsgesellschaft und im Namen dieser:**



Oliver Pallentin  
Geschäftsführer

Gera den 01.01.2019